

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю**

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68 тел.8 (3912) 11-45-95

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Назарово и Назаровско-
му району**

662200, г. Назарово, ул.Чехова,13, тел. 8(391-55) 5-06-83

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписания № 20/1/1-6

**Об устранении нарушении требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

МУНИЦИПАЛЬНОМУ КАЗЁННОМУ ДОШКОЛЬНОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),

УЧРЕЖДЕНИЮ "КРАСНОПОЛЯНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД "ТОПОЛЁК"

владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора г. Назарово и Назаровского района Красноярского края по пожарному надзору Коробицына Д.В. от 26.03.2019 г. № 20 ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 28.03.2019 года по 01.04.2019 года, 3 (три) рабочих дня, 6 (шесть) часов, проведена внеплановая выездная проверка главным государственным инспектором г. Назарово и Назаровского района Красноярского края по пожарному надзору Коробицыным Д.В. здания Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения «Краснополянский детский сад «Тополёк» по адресу: 662211, Назаровский район, п. Красная Поляна, ул.Мира,26, совместно с заведующим Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения «Краснополянский детский сад «Тополёк» Максимовой Татьяной Михайловной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности
1	2	3	4
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КРАСНОПОЛЯНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД "ТОПОЛЁК" 662211, Назаровский район, п. Красная Поляна, ул.Мира,26;			
20/1/1	В детском саду средства обнаружения пожара не дублируют сигналы на пульт подразделения пожарной охраны	часть 7 статья 83 (2) Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения,	До 15.03.2020г

		а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 – с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации	
20/1/2	Неисправен пожарный гидрант, расположенный на территории детского сада.	<p>Пункт 55. (3) Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.</p> <p>(в ред. Постановлений Правительства РФ от 17.02.2014 N 113, от 20.09.2016 N 947)</p> <p>Руководитель организации обеспечивает исправное состояние пожарных гидрантов и резервуаров, являющихся источником противопожарного водоснабжения, их утепление и очистку от снега и льда в зимнее время, а также доступность подъезда пожарной техники и забора воды в любое время года.</p> <p>(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.09.2016 N 947)</p> <p>Направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, должно обозначаться указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.</p> <p>(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 17.02.2014 N 113; в ред. Постановления Правительства РФ от 20.09.2016 N 947)</p>	до 15.03.2020 г
20/1/3	Отсутствует указатель места размещения пожарного гидранта выполненный в соответствии с ГОСТ	<p>Пункт 55. (3) Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.</p>	до 15.03.2020 г

		<p>(в ред. Постановлений Правительства РФ от 17.02.2014 N 113, от 20.09.2016 N 947)</p> <p>Руководитель организации обеспечивает исправное состояние пожарных гидрантов и резервуаров, являющихся источником противопожарного водоснабжения, их утепление и очистку от снега и льда в зимнее время, а также доступность подъезда пожарной техники и забора воды в любое время года.</p> <p>(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.09.2016 N 947)</p> <p>Направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, должно обозначаться указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.</p> <p>(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 17.02.2014 N 113; в ред. Постановления Правительства РФ от 20.09.2016 N 947)</p>	
20/1/4	Автоматическая пожарная сигнализация объединена между детским садом и школой (прибор сигнализации установлен в детском саду)	<p>Пункт 2. (4) Под зданием в настоящих нормах понимается здание в целом или часть здания (пожарные отсеки), выделенные противопожарными стенами I типа.</p> <p>Под нормативным показателем площади помещения в разделе III обязательного приложения настоящих норм понимается часть здания или сооружения, выделенная ограждающими конструкциями, отнесенными к противопожарным преградам с пределом огнестойкости не менее 0,75 часа (перегородки EI 45, стены и перекрытия REI 45).</p> <p>п.14 табл.1 (4) Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией, представлен в обязательном приложении.</p>	до 15.03.2020 г
20/1/5	Система оповещения людей объединена между школой и детским садом	<p>Пункт 5.1 (5) Тип СОУЭ для зданий определяется по таблице 2. Допускается использование более высокого типа СОУЭ для зданий при соблюдении условия обеспечения безопасной эвакуации людей.</p>	до 15.03.2020 г

20/1/6	Отсутствует второй эвакуационный выход из спортивного зала на втором этаже	<p>Пункт 6.12 (8) Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь:</p> <p>помещения класса Ф1.1, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел.;</p> <p>помещения подвальных и цокольных этажей, предназначенные для одновременного пребывания более 15 чел.; в помещениях подвальных и цокольных этажей, предназначенных для одновременного пребывания от 6 до 15 чел., один из двух выходов допускается предусматривать в соответствии с требованиями 6.20, г;</p> <p>помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 50 чел.;</p> <p>помещения класса Ф5 категорий А и Б с численностью работающих в наиболее многочисленной смене более 5 чел., категории В — более 25 чел. или площадью более 1000 м²;</p> <p>открытые этажерки и площадки в помещениях класса Ф5, предназначенные для обслуживания оборудования, при площади пола яруса более 100 м² — для помещений категорий А и Б и более 400 м² — для помещений других категорий. Помещения класса Ф1.3 (квартиры), расположенные на двух этажах (уровнях), при высоте расположения верхнего этажа более 18 м должны иметь эвакуационные выходы с каждого этажа.</p>	до 15.03.2020 г
Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены			
1	Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».		
2	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».		
3	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме».		
4	Нормы пожарной безопасности (НПБ 110-03), утвержденных приказом МЧС России от 18 июня 2003 года №315 и зарегистрированных в Министерстве Юстиции РФ 27 июня 2003г. за №4836.		
5	Нормы пожарной безопасности (НПБ 104-03), утвержденных приказом МЧС России от 20 июня 2003 года №323 и зарегистрированных в Министерстве Юстиции РФ 27 июня 2003г. за №4837.		
6	СНиП 21-01-97*		

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную, или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов РФ;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Главный государственный инспектор г. Назарово и Назаровского района Красноярского края

по пожарному надзору Коробицын Д.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«01» апреля 2019 г.

Предписание для исполнения получил: Заведующий Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения «Краснополянский детский сад «Тополёк» Максимова Татьяна Михайловна

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

«01» апреля 2019 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору



(подпись)
М.Д.П.*

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 8 (391)227-09-19